

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN
V/v thỏa thuận hướng tuyến
công trình Đường dây 220kV
TĐ Sông Ba Hạ - Krông Búk
500kV, đoạn qua địa bàn
tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam;
(610 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4.
(11 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa)

Xử lý Văn bản số 1456/SCT-QLNL ngày 11/10/2023 của Sở Công Thương Đắk Lắk về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình Đường dây 220kV TĐ Sông Ba Hạ - Krông Búk 500kV, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk (kèm theo Văn bản số 1119/TVĐ4-P4+KSTH ngày 25/5/2023 và Báo cáo thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình lập tháng 9/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4; Biên bản cuộc họp liên ngành ngày 18/7/2023), UBND tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:

1. Thống nhất hướng tuyến công trình Đường dây 220kV TĐ Sông Ba Hạ - Krông Búk 500kV, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk (các huyện: M'Đrăk, Ea Kar, Krông Búk, Krông Năng) như bản vẽ Mặt bằng tuyến đường dây và vị trí trạm (ĐĐ-G8), số hiệu ĐD.21.04-MBT.1 và bản vẽ Mặt bằng tuyến đường dây và vị trí trạm (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk), số hiệu ĐD.21.04-MBT.2, lập tháng 9/2023, có xác nhận của UBND các huyện: Cư M'gar, Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar, M'Đrăk. Cụ thể:

- Điểm đầu: Tại vị trí G7+2,7 km trên tuyến; điểm cuối: Tại vị trí điểm đầu nối ĐN để đấu vào thanh cái 220kV của trạm biến áp 500kV Krông Búk dự kiến xây dựng (đoạn tuyến ĐN - ĐC treo dây đi chung cột đường dây 220kV dự án Trạm biến áp 500kV Krông Búk, Cư M'gar đã được thỏa thuận tại Công văn số 133/UBND-CN ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk).

- Chiều dài toàn tuyến công trình Đường dây 220kV TĐ Sông Ba Hạ - Krông Búk 500kV qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk dự kiến 88,5km; trong đó đoạn tuyến thỏa thuận từ G7+2,7 km - ĐN dài 68,5 km (đoạn tuyến ĐN - ĐC dài khoảng 20 km, nối thanh cái 220kV trạm biến áp 500kV Krông Búk).

- Chiều rộng hành lang an toàn tuyến đường dây: 23m (mỗi bên từ tim tuyến ra ngoài 11,5m).

- Diện tích chiếm đất vĩnh viễn (móng cột) dự kiến: 113.000 m² (11,3ha).
- Diện tích trong hành lang tuyến dự kiến: 1.575.500 m² (157,55ha).

2. Trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công công trình, yêu cầu chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, đánh giá chặt chẽ, kỹ lưỡng hiện trạng sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có); thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục về quản lý, sử dụng đất, sử dụng rừng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp đất, thi công công trình... theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và các quy định hiện hành liên quan. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, xử lý vướng mắc kịp thời, không để phát sinh thắc mắc, khiếu nại kéo dài.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm làm việc cụ thể với Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk về ảnh hưởng tuyến qua vườn cao su để có giải pháp thiết kế phù hợp, hạn chế đối đa việc chặt hạ cây cao su; phối hợp chặt chẽ, thống nhất với chủ đầu tư dự án Trạm biến áp 500kV Krông Búk trong việc triển khai đồng bộ đoạn tuyến ĐN - ĐC nêu trên.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, TN&MT, XD, GTVT, NN&PTNT;
- Bộ CHQS tỉnh;
- UBND các H: M'Đrăk, Ea Kar, Krông Búk, Krông Năng, Cư M'gar;
- Truyền tải điện Đắk Lắk;
- Cty TNHH MTV Cao su Krông Búk;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (HvC3).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Hà